

DIBt | Postfach 62 02 29 | D-10792 Berlin

Sika Deutschland GmbH
Herrn Vasko
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamts

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Bearbeitung: Frau Schönemann

Tel.: +49 30 78730-370

Fax: +49 30 78730-11370

E-Mail: ssc@dibt.de

Datum:

15. April 2010

Geschäftszeichen:

I 53-1.65.30-53/07

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.30-326 für Polyvinylchlorid-Folie (PVC-Folie) für Leckschutzauskleidungen Bezeichnung "Sikaplan WP6100-08H blue-silver", "Sikaplan WP6100-15H blue-silver"

Ihre Anfrage vom 13.04.2010

Sehr geehrter Herr Vasko,

wir haben keine technischen Bedenken, wenn die o.g. Folie auch bei der Lagerung von Gemischen aus Heizöl EL nach DIN 51603-1 und max. 20 % Fettsäure-Methylester (FAME) nach DIN EN 14213 verwendet wird.

Mit freundlichen Grüßen


Susanne Schönemann

