

DIBt | Postfach 62 02 29 | D-10792 Berlin

W + H Tankschutz GmbH
z.Hd. Herrn Knatz
Ernst-Abbé-Straße 2
34260 Kaufungen

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Bearbeitung: Frau Schönemann
Tel.: +49 30 78730-370
Fax: +49 30 78730-11370
E-Mail: ssc@dibt.de

Datum: 27. Mai 2010 Geschäftszeichen: I 53-1.65.30-61/09

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.30-216 für Leckschutzauskleidung Typ "WH.-ÖL" und Typ "WH.-BD" als Teil eines Leckanzeigegerätes für Behälter zum Lagern von Heizöl EL, Dieselkraftstoff und Fettsäure-Methylester

Ihre Anfrage vom 20.05.2010

Sehr geehrter Herr Knatz,

gemäß der o. g. Zulassung vom 02.02.2010, Abschnitt 4(8) dürfen bereits betriebene Behälter, z. B. doppelwandige Behälter zum Zwecke der Sanierung, mit der Leckschutzauskleidung ausgerüstet werden.

Diese Regelung schließt ein, dass bei einem unterirdischen Behälter nach DIN 6608-2, bei dem die äußere Wand undicht wurde, die Doppelwandigkeit durch Einbau der Leckschutzauskleidung wieder hergestellt werden darf, vorausgesetzt, die Beschaffenheit der inneren Wand ist zum Zeitpunkt der Sanierung ausreichend.

Mit freundlichen Grüßen


Susanne Schönemann

