UNITI Bundesverband
mittelständischer
Mineralölunternehmen e. V.

UNITI informiert

Aktueller Diskussionsstand zu zukünftigem Einbau und Betrieb von Ölheizungen

Fall A*:

Ölheizungsbetreiber besitzt Ölheizung und möchte (noch) nicht modernisieren. Was ist zu beachten?

*gilt auch für Gasheizungen

1

Ist die Gas-/ Ölheizung **älter als 30 Jahre?**

Nein → Weiterbetrieb **eingeschränkt möglich** bis zum Alter von 30 Jahren.

Ja

2

Ist die Gas-/ Ölheizung ein **Niedertemperatur**-Heizkessel oder ein **Brennwert**kessel?

Ja → **Weiterbetrieb möglich.**

Nein

3

Steht die Gas-/ Ölheizung in einem Gebäude mit **nicht mehr als zwei Wohnungen** von denen der Eigentümer selbst eine Wohnung seit 1.2.2002 bewohnt?

Ja → **Weiterbetrieb** der Gas-/ Ölheizung möglich bis zu einem **Eigentümerwechsel.**

(Pflichterfüllung innerhalb von 2 Jahren nach dem ersten Eigentümerübergang nach 1.2.2002)

Nein

Modernisierung
Austausch der Gas-/ Ölheizung erforderlich

EE=Erneuerbare Energien; BW=Brennwert; FW=Fernwärme

Fall B:

Ölheizungsbetreiber möchte alte Ölheizung durch Öl-Brennwert-Heizung ersetzen. Was ist zu beachten?

1 Ist der Einbau einer Öl-BW-Heizung **bis zum 1.1.2026** vorgesehen?

Ja → Einbau einer Öl-BW-Heizung ohne Einschränkungen und Betrieb ohne Befristung möglich.

Nein (nach 1.1.2026)

2 Wird in dem Gebäude bereits EE zur Wärmeversorgung anteilig genutzt?

Ja → Einbau einer Öl-BW-Heizung möglich, aber mit Einbindung der bereits bestehenden EE.

Nein

3 Soll die neue Öl-BW-Heizung mit einer **EE-Anlage kombiniert** eingebaut werden (sog. Hybridheizung)?

Ja → Einbau der Öl-BW-Heizung mit EE (sog. Hybridheizung) und Betrieb ohne Befristung möglich (Details noch in Diskussion).

Nein

Ist die kombinierte Nutzung mit EE unzumutbar oder technisch unmöglich?

Nein → Einbau der Öl-BW-Heizung mit EE (sog. Hybridheizung) und Betrieb ohne Befristung möglich (Details noch in Diskussion).

Ja

Besteht ein **Gas-Anschluss**?

Ja* → **Umstellung** auf Gas erforderlich.

Nein

Besteht ein **FW-Anschluss**?

Ja* → **Umstellung** auf FW erforderlich.



Nein

* Ist die Umstellung im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder mit einer unbilligen Härte verbunden?

Ja

Modernisierung mit einer Öl-BW-Heizung auch ohne EE möglich.

UNITI – Verbandsportrait

UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e. V.

Der UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e. V. besteht seit 1927. Er bündelt die Kompetenzen bei Kraftstoffen, im Wärmemarkt und bei Schmierstoffen und repräsentiert rund 90 Prozent des organisierten Mineralölmittelstandes in Deutschland.

Die UNITI-Mitglieder versorgen etwa 20 Millionen Menschen mit Heizöl, einem der wichtigsten Energieträger im Wärmemarkt. Rund 80 Prozent des Gesamtmarktes beim leichten Heizöl und bei den festen Brennstoffen bedienen die Verbandsmitglieder. Mittlerweile gehören auch regenerative Energieträger sowie Gas und Strom zu ihrem Sortiment.

Die über 1.000 Mitgliedsfirmen von UNITI erzielen einen jährlichen Gesamtumsatz von rund 35 Milliarden Euro und beschäftigen rund 80.000 Arbeitnehmer in Deutschland.

Stand: Oktober 2019

UNITI Bundesverband
mittelständischer
Mineralölunternehmen e. V.

Jägerstraße 6 · 10117 Berlin · T. +49 30 755 414-300Der
F. +49 30 755 414-366 · www.uniti.de · **dialog@uniti.de**im Portrait

Mineralölmittelstand